

COM-230-C1 通讯资料

一、通讯规约

(1) 通讯协议为 Modbus-RTU 协议，支持 03 读取命令，06 及 10 写入命令

(2) 通讯方式：单主机方式的 RS485 异步串行通信。

波特率：2400，4800，9600，19200 可选 (出厂默认 9600)。

字节数据格式：1 位起始位+8 位数据位+无校验位+1 停止位。

(3) 仪表支持最多一次写入数据为 36 个， 仪表支持最多一次读数据为 37 个。

二、参数地址表

名字	暂存器位址 16 进制	数据范围	属性	小数点设置
备用	0000H			
备用	0001H			
PV1 测量值	0002H	-15 至 100	R	0
PV2 测量值	0003H	-15 至 100	R	0
PV3 测量值	0004H	-15 至 100	R	0
PV4 测量值	0005H	-15 至 100	R	0
备用	0006H			
备用	0007H			
SP1 报警值	0008H	-15 至 100	R/W	0
SP2 报警值	0009H	-15 至 100	R/W	0
SP3 报警值	000AH	-15 至 100	R/W	0
SP4 报警值	000BH	-15 至 100		
UAD 机号查询	000CH	1-127	R	0
LCK 参数锁	000DH	0-999	R/W	0

上海台松电子科技有限公司